

Předmětem dokumentace je umístění nové trafostanice (trafo 1250kVA) o rozměrech 3x8m a nového dieselařegátu o rozměrech 2x9m na pozemku parc.č. 608/3. Prostor pro obsluhu kolem nové trafostanice a dieselařegátu bude 1m. Dále bude na stáv. bet. sloupu na pozemku parc.č. 616 umístěn nový úsekový odpínač. Mezi úsekovým odpínačem a trafostanicí bude uložen nový kabel VN AXEKVCEY 1x70. Z trafostanice bude dále vyveden nový kabel NN AYKY 3x120+70, který bude uložen v pozemku parc.č. 608/3 a ukončen v st.55 vše v k.ú. Cunkov.

