



Spis.značka	S-META 50811/2020/PŠpu	Tábor
Číslo jednací	METAB 57871/2020/OŽP/PŠpu	
Oprávněná úřední osoba	Pavla Špuláková, DiS. / 381 486 494	22.10.2020

Drahomíra Hnátová
Nehonín 23
391 33 Jistebnice

Jan Rejchart
Nehonín 23
391 33 Jistebnice

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.9.2020 podali

Jan Rejchart, nar. 28.3.1969, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice,
Drahomíra Hnátová, nar. 14.2.1975, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice,
které zastupuje HYDROZDROJ s.r.o., IČO 28069064, J. V. Sládka 818, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem:

"Vrtaná studna, vodovod, připojení NN na pozemcích parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice a parc. č. st. 207/2 v k.ú. Jistebnice"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 207/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jistebnice, parc. č. 656/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Orlov u Jistebnice.

Stavba obsahuje:

- **vrtanou studnu na pozemku parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice** o hl. 30 m – \varnothing 219/203 mm pažená zárubnicí PVC o \varnothing 140 mm; nad úpravou zhlaví vrtu osazeny skruže DN 1200/1000, vyvýšení nad terén 0,5 m tak, aby studna byla zabezpečena proti vniknutí povrchové vody z okolí.
- **vodovod na pozemcích parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice a parc. č. st. 207/2 v k.ú. Jistebnice**, který bude proveden potrubím z materiálu HD-PE 32 x 3,0 mm, PN 16 mm o celkové délce 15,1 m. Potrubí bude uloženo v celé délce min. 0,8 m pod terénem.
- **připojení NN** v souběhu s vodovodem bude uložen kabel CYKY 5 x 2,5 mm² **na pozemcích parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice a parc. č. st. 207/2 v k.ú. Jistebnice** o celkové délce 15,1 m.

za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – *kód 05 – podzemní voda* – spočívající v odběru podzemní vody.

Základní údaje o stavbě studny:

1. Účel vodního díla: zásobování rodinného domu a zalévání zahrady
2. Druh vodního díla: vrtaná studna
3. Souřadnice XY: - 1108458 - 742416 (orientačně).

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval v 07/2020 Ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0101542. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena v termínu do **31.10.2022**.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen **termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
7. **Dokončení stavby studny bude oznámeno speciálnímu stavebnímu úřadu.**
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
 - a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. 52643/2020/140 ze dne 6.8.2020 jako správce povodí
 - b) Závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Jistebnice pod č.j. OBJI/868/2020 - 2 ze dne 3.9.2020
 - 1) Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací vyhotovenou, autorizovanou autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Petr Frouz, ČKAIT: 0101542, z 07/2020.

- 2) Stavba studny , vodovodu a připojení bude umístěna na pozemku p.č. 656/2 v katastrálním území Orlov u Jistebnice a na pozemku p. č. st. 207/2 v katastrálním území Jistebnice dle předložené dokumentace.
 - 3) Pokud umístěním stavby dojde ke střetu s technickou infrastrukturou, bude ochrana těchto účastníků zabezpečena ve výrokové části společného rozhodnutí.
 - 4) Hydrogeologické vyjádření k povolení odběru podzem. vody bylo vypracováno: Ing. Oldřichem Hláskem, schválil: Mgr. David Faflík, odb. způsobilou osobou v hydrogeologie a sanační geologie č. 1446/2001.
10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice

v množství:

Ø	0,0048	l/s
max.	1	l/s
max.	19	m ³ /měsíc
max.	152	m ³ /rok

počet měsíců v roce: 12

za účelem: zásobování rodinného domu a zalévání zahrady

za účelem dle číselníku *Č 11 Účel užití vodního díla* přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – *kód 05 – podzemní voda* – spočívající v odběru podzemní vody

na dobu: životnosti díla

ČHP 1-07-04-0943

HGR 6320

Identifikace předmětu řízení:

Identifikátor útvaru podzemních vod: 63201

Název vodního útvaru: Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

Název oblasti povodí: Horní Vltava

Název povodí: Labe

Odběr vody bude povolen bez ohledu na kvalitu vody v místě jejího odběru.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro povolení k nakládání s vodami dle § 9 zákona o vodách pro odběr podzemní vody:

1. Povolení k nakládání s vodami lze vykonávat jen užíváním vodního díla, které je stávající, tzn. povolené, nebo je povolováno tímto společným povolením.
2. Povolené množství odebrané vody nesmí být překračováno.
3. Povolení k odběru podzemní vody je stanoveno ke konkrétnímu výše uvedenému účelu a na časově omezenou dobu.
4. Podzemní vody nebudou používány k napouštění bazénu, mytí aut a pod., v souladu s § 29 odst. 1 vodního zákona, který uvádí, že jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Drahomíra Hnáťová, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

Jan Rejchart, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00 Praha 58.

Odůvodnění:

Dne 8.9.2020 podali žadatelé žádost o vydání společného povolení na stavbu vrtaná studna, vodovod a připojení na NN na pozemcích parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice a parc. č. st. 207/2 v k.ú. Jistebnice a žádost o povolení nakládání s vodami – odběr podzemních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dne 16.9.2020 pod č.j. METAB 51050/2020/OŽP/PŠpu (spis. značkou S-META 50811/2020/PŠpu) zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 20.10.2020 na OŽP MěÚ Tábor, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je zaevidován pod č.j. METAB 57454/2020 OŽP/PŠpu (S-META 50811/2020 OŽP/PŠpu).

Město Jistebnice nemá pro své správní území vydaný územní plán. Uvedený záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Předmětná projektová dokumentace řeší vybudování vrtané studny, vodovodu a připojení na NN na pozemcích parc. č. 656/2 v k.ú. Orlov u Jistebnice a parc. č. st. 207/2 v k.ú. Jistebnice. Zdroj vody bude sloužit pro zásobování rodinného domu a zalévání zahrady. Vrtaná studna bude o hloubce 30 m, o \varnothing 219/203 mm, pažená zárubnicí PVC o \varnothing 140 mm. Studna, vodovod a připojení NN budou umístěny v souladu s předloženou dokumentací. Studna bude umístěna v optimálním místě právě tak, aby její vydatnost a kvalita vody odpovídala potřebám zásobování vodou pro daný účel.

Podkladem pro povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona je primárně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, tedy vyjádření hydrogeologa, které žadatel podle § 9 odst. 1 vodního zákona předložil vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o povolení takového nakládání s vodami dle § 115 odst. 2 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

- stavebník
- vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

Ostatní účastníci společného řízení jsou dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

K žádosti bylo předloženo:

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla od oprávněného projektanta, kterou vypracoval v 07/2020 Ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0101542
- hydrogeologické posouzení lokality (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) včetně doporučeného odběrného množství stanovené hydrogeologem Mgr. Davidem Faflikem, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001 ze dne 21.7.2020
- závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Jistebnice č.j. OBJI/868/2020-2 ze dne 3.9.2020
- stanovisko správce povodí ze dne 6.8.2020 č.j. 52643/2020/140

- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 30.7.2020 č.j. M18416-26062389
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování E.ON Distribuce, a.s. ze dne 30.7.2020 č.j. M18416-26062389
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.7.2020 pod č.j. 713671/20
- vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 30.7.2020 pod č.j. O20070124966
- plná moc
- správní poplatek ze dne 7.9.2020.

Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a práva plynoucí z povolených nakládání s vodami mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání vodoprávní úřad určil okruh účastníků řízení tak, jak je uveden v rozdělovníku.

Vymezení účastníků vodoprávního řízení:

K bodu III. (nakládání s vodami) – účastníkem vodoprávního řízení k odběru podzemní vody je dle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel a dále osoby:

- dle ustanovení § 115 odst. 4 – (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí)
- dle ustanovení § 115 odst. 6 a 7 – občanské sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení (v daném území není žádné občanské sdružení u vodoprávního úřadu evidováno).

Povolení k nakládání s vodami dle § 11 odst. 2 vodního zákona nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství. Tzn., je-li třeba k povolenému nakládání s vodami užívat cizí nemovitosti, musí si potřebná práva k nim zajistit oprávněný dohodou s jejich vlastníky. Stejně tak v případě, kdy není možné následkem nastalé situace, např. nedostatkem vody v období sucha nebo z jiných důvodů, oprávnění realizovat, nemá oprávněný k nakládání s vodami na jeho realizaci právní nárok.

Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad neřeší majetkoprávní vztahy, ale posuzuje druh a účel nakládání s vodami a dále posuzuje vodní poměry v místě odběru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů a právně významných skutečností zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Zdeněk Škoda, Renata Knejpová, Město Jistebnice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem

v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D,
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Jistebnice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 7.9.2020.

Příloha: situační výkres

Obdrží:

Žadatelé:

HYDROZDROJ s.r.o., IDDS: p78a74i

sídlo: J. V. Sládka č.p. 818, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1

zastoupení pro: Drahomíra Hnátová, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

zastoupení pro: Jan Rejchart, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

Obec:

Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona

Drahomíra Hnátová, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

Jan Rejchart, Nehonín 23, 391 33 Jistebnice

Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6

sídlo: U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5 – Jinonice, 158 00 Praha 58

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona

Zdeněk Škoda, Berlínská č.p. 2750/4, 390 05 Tábor 5

Renata Knejpová, Berlínská č.p. 2747/1, 390 05 Tábor 5

Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Dotčené orgány

Městský úřad Jistebnice, Stavební úřad, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor

Veřejnost

se žádostí o vyvěšení a zároveň žádáme o zaslání potvrzení vyvěšení po uplynutí 15ti denní lhůty

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi, sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice.

Vypraveno dne: 23.10.2020