

Městský úřad Tábor
Odbor dopravy



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01IL4V3

Spis.značka S-META 17012/2020/SMar
Číslo jednací METAB 17149/2020/OD/SMar
Oprávněná úřední osoba Bc. Šárka Marková / 381 966 287

Tábor

26.3.2020

Elmoz Czech, s.r.o., Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JISTEBNICE	Číslo dopr. <i>12</i>
Dostlo 26. 03. 2020	Zpracov.: <i>280/18</i>
Čís. j. <i>1271/392/2020</i>	Ukl. znak: <i>35</i>
Příloha: <i>3/2</i>	

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, který dne 23.3.2020 podal

Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice

(dále jen "navrhovatel"), po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 23.3.2020 pod č.j. KRPC-731-252/ČJ-2020-020806 z moci úřední

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou úpravu provozu v ulici Sedlecká v Jistebnici, na silnici II/122, která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schéma B/3 z důvodu protlaku podél komunikace.

Doba trvání: od 15.4.2020 do 24.4.2020.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Umístění dopravního značení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO, která je nedílnou součástí tohoto opatření.
2. Provedení a umístění dopravního značení s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle TP v reflexním provedení.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto, příp. odstraněno a po ukončení uvedeno do původního stavu.
4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
5. Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Josef Dvořák, tel.: 774 268 033.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 23.3.2020 návrh na přechodnou úpravu provozu v ulici Sedlecká v Jistebnici, na silnici II/122, která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schéma B/3 z důvodu protlaku podél komunikace.

Návrh byl odsouhlasen v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu stanoviskem dotčeného orgánu, tj. Policii České republiky ze dne 23.3.2020 č.j. KRPC-731-252/ČJ-2020-020806.

Správní řád stanoví, že postup jím předvídaný se pro opatření obecné povahy uplatní tam, kde zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, což je naplněno ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, správní orgán v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel správní orgán především z obsahu návrhu navrhovatele, stanoviska dotčeného orgánu a doložených podkladů. Správní orgán sledoval předepsaný účel věci, vycházel ze skutečností, které jsou pro daný případ relevantní, zachoval objektivitu a nestrannost a dodržel princip rovnosti.

Na základě výše uvedeného a v rámci zajištění souladu s veřejným zájmem na zachování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dospěl správní orgán k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá, resp. stanoví přechodnou úpravu provozu za podmínek stanovených tímto opatřením a za použití ustanovení právních předpisů uvedených v tomto opatření.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Pávek, LL.M.
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace DIO

Žádáme Vás tímto o vyvěšení tohoto opatření a zároveň žádáme o zaslání potvrzení zveřejnění (vyvěšení) po uplynutí 15-ti denní lhůty vyvěšení.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 26.3.2020

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí opatření.

Doručí se:

Navrhovatel: (datovou schránkou)
Elmoz Czech, s.r.o., IDDS: wgc3vtx

Dotčené orgány: (datovou schránkou)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

LEGENDA SÍTI

	NOVÝ ZEMNÍ KABEL NN
	Hlavní odvodní kabel NN (HDV)
	STAV. ZEMNÍ KABEL NN
	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDEVNÍ NN
	DEMONTÁŽ ZEMNÍHO KABELU NN
	VEŘEJNÝ VODOVOD
	KANALIZACE

Síťoví inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením prací nutno vyjasnit;

Police ČR Dál. Tříben souhlas 24. 5. 2022
zvětšením návrhem s. 60. ze 11/2022 v Jistebnici. P10 bude dle TP 66 a
2.9.3.0000 KRP-731-25213-2020-020100

Režijní řešení:
 01 - 04 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x240 mm² 16 m
 01 - 04 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x150 mm² 114 m
 01 - 04 kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x66 mm² 4 m

Režijní demontáže:
 zrušený kabel 0,4 kV AYYGz 4x16 mm² 43 m
 zrušený kabel 0,4 kV AYYGz 4x10 mm² 8 m

Produkce soustava NN - JPEK-S04H, 230/400 V
 Ochrana před nepřetržitým dohledem režijních částí
 Namontováno podle: 13

Projektant:	Libuše Váňová	Účeb. projektant	Břetislav Mlýn
Město stavby:	Č.Š. Sedlečsko		
Stavba stavby:	Jistebnice		
Investor:	F.O.M. Distribuce a.s., Čísle 634/1000		
Název stavby:	Jistebnice-Sedlečsko: bytový dům KNN		
Druh přílohy:	Celková situace stavby		
Celo stavby:	03.003.03.04		
Formál výkresu:	2x44		
Název sebest.:	sedlečsko		
Datum:	prosinec 2019		
Číslo výkresu:	1:500		
Celo výkresu:	Celo výkresu		

- LEGENDA:**
- Výměna pilíře za SD622; po nasazení ukončí 2x stáv. AYYK 3x240+120 mm² a 2x AYYK 3x66+70 mm² vyčistí NAYY 4x150 mm²; provést uzemnění Rmax=15 ohmů;
 - Oceť přímý pář SS100; zasmyčková NAYY 4x150 mm²;
 - Oceť stěží SS100; zasmyčková NAYY 4x150 mm²; připojit RE;
 - Oceť stěží SS100; zasmyčková NAYY 4x150 mm²; připojit RE;
 - Odkopat, přiválit a naspojovat stáv. AYYK 3x240+120 mm² a nový NAYY 4x150 mm²;
 - Výměna pilíře za SR 322; po nasazení ukončí 2x stáv. AYYK 3x240+120 mm²; stáv. HDV;

2.9.3.0000

