

Městský úřad Jistebnice

stavební úřad

Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice, tel.: 381 273 288, E – mail: obec@jistebnice.cz,
IDDS: dvibdsi

Č.j.: OBJI/700/2022 - 4
Vyřizuje: Radmila Jelínková

V Jistebnici: 3. 8. 2022

Farmtec a.s.
Tisová 326

IČ: 63908522

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jistebnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.6.2022 podal

FARMTEC a.s., IČ: 63908522, Tisová č.p. 326, 391 33 Jistebnice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy skladu č.1 st. 331 a novostavba skladu č.2 na pozemcích pč. 1147/3,1149/4 v kat. území Jistebnice (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 331 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1147/3 (ostatní plocha), parc. č. 1149/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Jistebnice.

Stavba obsahuje:

SO 01 - Stavební úpravy skladu č.1 (st.331)

SO 02 - novostavba skladu č.2

IO 03 - komunikace (asf. ploch)

IO 04 - přípojky IS

na pozemcích pč. 1147/3,1149/4 v kat. území Jistebnice.

SO-01 je řešen jako stavební úprava

U skladu č.1 bude provedena demontáž stáv. opláštění z trapéz. plechu včetně oken a vrat, provedena oprava beton. soklu a doplnění ocel. prvků pro provedení nového opláštění z PUR panelů. Dále budou ve východním štítu osazena výsuvná vrata pro vjezd do haly a evakuační dveře. V hale bude osazeno nové osvětlení pomocí LED svítidel a osazen nový regálový systém.

SO 02 – Sklad č.2 je navržen jako novostavba.

Skladová hala bude montovaná hala s ocelovou nosnou konstrukcí od jednoho zhotovitele.

Jde o halu skladového typu, výška v hřebeni je stejná jako výška v hřebeni stávajícího skladu č.1, tj.9,5 m.

V objektu budou uskladněny plastové a ocelové komponenty (desky, hadice, trubky, profily, spojovací materiál ...) určené k výrobě technologických prvků pro zemědělství, ale i samotné výrobky. Materiál a výrobky budou skladovány pomocí regálového systému.

Sklad č. 2 je navržen jako jednodílná bezsloupová hala s modulem 4,5 m. Nosná konstrukce je tvořena prvky z ocelových válcovaných profilů. Po obvodu je navržen obvodový sokl $v=500$ mm. Opláštění a střešní krytina bude z PUR panelů (stěna ke stávajícímu skladu bude oplášťena izolačními panely s minerální vlnou). V obou štítech budou osazena výsuvná vrata pro vjezd do haly a doplněny evakuační otevíravé dveře.

Vrchní část podlahy bude provedena z betonu C25/30 XF1 XA1 v tl. 150 mm vyztuženého kari sítí. Součástí souvrství je oxidovaný asfaltový pás natavený celoplošně na podkladní beton C16/20 vyztuženého kari sítí $\varnothing 5$ mm/150x150 mm tl. 100 mm. Boční opláštění z PUR panelů tl. 80 mm bude kotveno do vodorovných ocel. pažníků OK.

Větrání je navrženo jako přirozené skrze otevíravá vrata. Osvětlení bude umělé pomocí LED zářivek. Střecha je navržena z PUR panelů tl. 100 mm kotveného na ocel. vazníčky. Dešťové vody budou svedeny pomocí nových pozinkovaných okapových žlabů a svodů s napojením do nové části dešťové kanalizace. Opláštění přesahů a lemování bude provedeno plechem v barvě krytiny.

půdorysné rozměry:	63,55 x 16,5 m
zastavěná plocha:	1048,5 m ²
výška v hřebeni:	9,6 m
výška u okapu:	7,68 m
obestavěný prostor:	cca 9.300 m ³
sklon střechy:	12°

IO 03 - Komunikace

zastavěná plocha: $204 + 91 = 295$ m²

Napojení stavby na stáv. dopravní infrastrukturu resp. vnitroareálové komunikace je navrženo pomocí nových komunikací u západního štítu SO-02 v ploše cca 204 m², u východního štítu SO-02 v ploše 91 m². Do stávajících sjezdů v areálu není nijak zasahováno. Asfaltobetonové komunikace budou ve skladbě, která je uzpůsobena pro provoz stávající mechanizace investora.

IO 04 – Inženýrské sítě

Nová dešťová kanalizace vedoucí kolem jižní stěny SO-02 a u SZ rohu výrobní haly bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Dešťové vody spadlé na plochu těchto komunikací budou gravitačně svedeny do nového liniového žlabu, který bude napojen na stáv. dešť. kanalizaci.

Elektrická energie bude napojena ze stávajícího zděného pilíře. Voda bude napojena na stáv. rozvody v areálu novou přípojkou do nové hydrantové šachty.

Jiné přípojky IS ani napojení na stávající rozvody se nenavrhují.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení, vypracovanou, autorizovanou: Ing. Milan Příbyl, ČKAIT: 0102036, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, vypracované 11/2021.
2. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.**
3. Stavební úpravy skladu č.1 st.331 a novostavba skladu č.2 na pozemcích pč. 1147/3,1149/4 v kat. území Jistebnice je zachycena na přiložené situaci, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
5. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým

inženýrem.

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
10. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
11. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
12. Bude-li stavba provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
13. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
14. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a vyhlášky MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
16. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

EG.D, a.s., Vyjádření ze dne 3.12.2021, č.j.: M18416-26154574

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vyjádření ze dne 23.3.2022 pod č.j. 592124/22

Nedojde ke střetu.

Čevak, a.s., Vyjádření ze dne 9.12.2021, č.j.: 021070166852

V zájmovém území neprovozuje společnost Čevak a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

MěÚ Tábor, OŽP, Společné stanovisko ze dne 23.5.2022, č.j.: METAB 28512/2022/OŽP/Maš

Bez námitek a připomínek, lze souhlasit, bude vydáno závazné stanovisko vodopr. Úřadu § 104 odst.9 vodního zákona.

MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 18.5.2022, č.j.: METAB 30990/2022/OŽP/LPek

Souhlasné závazné stanovisko.

**MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, Závazné stanovisko ze dne 27.4.2022, č.j.: METAB 25565/2022/ZKar
Záměr je přípustný.**

KHS JČ kraje, Závazné stanovisko KHSJC 08936/2022/HP PI- ST – TA ze dne 22.4.2022

Souhlas bez podmínek.

17. Stavba bude dokončena do: **dvou let od nabytí právní moci.**

18. Bude provedena kontrolní prohlídka před užíváním stavby.

19. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení předepsaná § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky (revize) a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník též geometrický plán.
21. Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit může užívána pouze na základě § 122 užívání stavby – kolaudační souhlas stavby.
22. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
23. Při výjezdu ze staveniště a provádění stavebních prací nesmí být znečišťovány veřejné komunikace.
24. Pozemky porušené provozem stavby je investor povinen v co nejkratší době upravit do původního stavu.
25. Skladování stavebního materiálu na sousedních pozemcích, popř. provádět jejich překop je dovoleno jen se souhlasem vlastníka, popř. správcem pozemku.
26. Při výstavbě je nutné dodržení technologického postupu výrobce!
27. Archeologickému ústavu AV ČR, Praha je povinnost oznámit zamýšlenou stavební nebo jinou činnost. Zahájení zemních prací musí být oznámeno písemně (on-line, formulářem nebo poštou v předstihu nejméně 14 dnů.
28. Je-li v blízkosti stavby vzrostlá zeleň je nutné tuto zeleň respektovat.
 - Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracoval a autorizoval: Jiří Truhelka, autorizovaný technik pro PBS, ČKAIT: 0101349, vypracované: 03/ 2022.
 - Stavba haly č.2 je dle vyhl. 460 z 11.12.2021 zařazena podle § 5 do první třídy využití a dle §7, odst.1, odst. c5 jako stavba kategorie I. – hodnocená stavba nepodléhá schválení státním požárním dozorem.
 - Sklad č.2 – ve skladovacím prostoru bude instalováno 12ks hasicích přístrojů, s hasicí schopností v kombinaci 21A/113B/c a 13A. Počet PHP výpočtem – doporučení instalování: 5 ks PHP práškový 6P KT v kombinaci se 7 ks vodními typu 9V KT.
 - Z důvodu zasahování požárně nebezpečného prostoru od skladu č.1 do nové obvodové podélné stěny skladu č.2 bude tato stěna oplášťena minerálními panely s požadovanou požární odolností REI 30 DP1. Vzdálenost haly č. 2 od haly č.1 je 2,5 m.
 - Opláštění zbývajících stěn včetně střechy ve funkci střešní krytiny bude z PUR/PIR panelů s požární odolností REI 15 DP3.
 - Též bude instalován „TOTAL STOP“ s označením příslušným obrazcem (piktogramem). Kabelová trasa pro ovládání vypínacího prvku „TOTAL STOP“ musí splňovat požadavek na funkční integritu dle příslušných ČSN.
 - VPÚ 1 nebude instalována elektr. požární signalizace. Objekt bude vybaven výstražnými bezpečnostními značkami všude tam, kde není viditelný východ do volného prostranství. Instalaci značek provede odborná firma.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, a to ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Odůvodnění:

Dne 8.6.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst.1 stavebního zákona oznámil dne 21.6.2022 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s případným ohledáním na místě na 27.7.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Informace o záměru byla vyvěšena.

Současně upozornil, že nejpozději při veřejném ústním jednání dne 18.5.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci ve lhůtě 3 dnů dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. stavebník; obec, na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn; vlastník pozemků, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou, jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona:

FARMTEC a.s., Tisová č.p. 326, 391 33 Jistebnice
Město Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
EG.D,a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Černé Pole-Brno

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- EG.D, a.s., Vyjádření ze dne 3.12.2021, č.j.: M18416-26154574
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vyjádření ze dne 23.3.2022 pod č.j. 592124/22
- Čevak, a.s., Vyjádření ze dne 9.12.2021, č.j.: 021070166852
- MěÚ Tábor, OŽP, Společné stanovisko ze dne 23.5.2022, č.j.: METAB 28512/2022/OŽP/Maš
- MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 18.5.2022, č.j.: METAB 30990/2022/OŽP/LPek
- MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, Závazné stanovisko ze dne 27.4.2022, č.j.: METAB 25565/2022/ZKar
- KHS JČ kraje, Závazné stanovisko KHSJC 08936/2022/HP PI- ST – TA ze dne 22.4.2022

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a technickými požadavky na stavby, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky

zvláštních právních předpisů, s ustanovením § 96b stavebního zákona a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Město Jistebnice nemá pro své území platnou územně plánovací dokumentaci. ÚP byl městu Jistebnici ke dni 31.10.2014 Krajským soudem v Č. Budějovicích zrušen.

Pro výstavbu haly a ostatních součástí stavby jsou určeny (využity) pozemky st. 331 a pč. 1147/3, 1149/4 v kat. území Jistebnice, které jsou **součástí zastavěného území města Jistebnice** dle rozšíření zastavěného území pro město Jistebnici, účinnost vznikla 28. 5. 2022.

Záměr výstavby Hala pro výrobu solárních systémů na pozemcích parc.č. 1147/3, 1149/4 a st.331 v kat. území Jistebnice je dle MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, Závazné stanovisko ze dne 27.4.2022, č.j.: METAB 25565/2022/ZKar, **přípustný**.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad dále mimo jiné ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, je zajištěn příjezd ke stavbě. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Vedoucí stavebního úřadu
Radmila Jelínková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle pol. 18 odst.1, písm.f) ve výši 10 000 Kč.

Příloha: situační výkres

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 8. 8. 2022

Sejmuto dne: 24. 8. 2022

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice
tel. 381273280 fax. 381273256

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice
tel. 381273280 fax. 381273256

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Doručí se:

Žadatel: (doručenka do vlastních rukou, datová schránka)
FARMTEC a.s., Tisová č.p. 326, 391 33 Jistebnice

Obec: (doručenka)
Město Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Ostatní účastníci: (datová schránka, doručení do vlastních rukou, doručení)
EG.D,a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Černé Pole-Brno

Dotčené správní úřady: (datové schránky)
MěÚ Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor
MěÚ Tábor ŽP, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor
Archeologický ústav AV ČR Praha, Referát archeologické památkové péče, Letenská č.p. 4, Malá Strana, 118 01 Praha 1
KHS JČ kraje, Roháčova č.p. 2614, 390 02 Tábor
Povodí Vltavy s.p., Litvínovická č.p. 5, 371 21 Č.Budějovice

Veřejnost: (veřejnou vyhláškou)
Spis

